



НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Частина 3. Пожежна сигналізація
та оповіщення
(ISO 8421-3:1989, IDT)

ДСТУ ISO 8421-3:2007

Видання офіційне

БЗ № 3 – 2007/51Б

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25), Український союз виробників протипожежної продукції та послуг

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: **А. Приймаченко, В. Приймаченко, А. Кущенко, В. Макаров, В. Тюпа, В. Носач, А. Бушиленко**

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 11 квітня 2007 р. № 81 з 2007–08–01

3 Національний стандарт відповідає ISO 8421-3:1989 Fire protection — Vocabulary — Part 3: Fire detection and alarm (Протипожежний захист. Словник. Частина 3. Виявлення пожежі та оповіщення)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

**Право власності на цей документ належить державі.
Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.**

Держспоживстандарт України, 2007

ЗМІСТ

	С.
Національний вступ	IV
1 Сфера застосування	1
2 Нормативні посилання	1
3 Терміни та визначення понять	1
Абетковий покажчик англійських термінів	7
Абетковий покажчик французьких термінів	8
Додаток НА Абетковий покажчик українських термінів	10

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 8421-3:1989 Fire protection — Vocabulary — Part 3: Fire detection and alarm (Протипожежний захист. Словник. Частина 3. Виявлення пожежі та оповіщення).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

ISO 8421 складається з таких частин під загальною назвою Fire protection — Vocabulary: (Протипожежний захист. Словник):

- Part 1: General terms and phenomena of fire (Частина 1. Загальні терміни та явища пожежі);
- Part 2: Structural fire protection (Частина 2. Протипожежний захист об'єктів будівництва);
- Part 3: Fire detection and alarm (Частина 3. Виявлення пожежі та оповіщення);
- Part 4: Fire extinction equipment (Частина 4. Устаткування для пожежогасіння);
- Part 5: Smoke control (Частина 5. Протидимний захист);
- Part 6: Evacuation and means of escape (Частина 6: Евакуювання і засоби евакуювання);
- Part 7: Explosion detection and suppression means (Частина 7. Засоби виявлення та придушення вибуху);
- Part 8: Terms specific to fire-fighting, rescue services and handling hazardous materials (Частина 8. Терміни, характерні для протипожежних і рятувальних служб та поводження з небезпечними матеріалами).

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «ця частина ISO 8421» замінено на «цей стандарт»;
- змінено назву стандарту для узгодження її з чинними національними стандартами України на: «Протипожежний захист. Словник термінів. Частина 3. Пожежна сигналізація та оповіщення»;
- вилучено текст визначень англійською та французькою мовами;
- до розділу «Терміни та визначення понять» внесено еквівалентні терміни двома мовами: англійською та французькою;
- до розділу «Терміни та визначення понять», як довідкові, подано англійські (en) та французькі (fr) терміни-відповідники застандартованих термінів;
- розділ «Терміни та визначення понять» доповнено термінами-синонімами з позначкою (3.1.1, 3.1.14, 3.1.15, 3.1.22), а суміщені терміни-синоніми — (3.1.25, 3.1.26, 3.2.1—3.2.12);
- до розділів «Нормативні посилання», «Терміни та визначення понять» та абеткових покажчиків англійських і французьких термінів долучено «Національні пояснення» та «Національні примітки», які виділено рамкою;
- вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова»;
- уведено структурні елементи «Зміст» та «Національний вступ»;
- структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст», «Терміни та визначення понять» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

Наявність квадратних дужок у терміні і визначенні певної термінологічної статті означає, що в ній суміщено дві (чи кілька) терміностатей, у яких переважає однаковий текст. Першу статтю треба читати, беручи до уваги текст поза дужками разом із текстом у першій парі квадратних дужок, пропускаючи текст у інших парах дужок. Другу статтю читають, замінюючи текст першої пари квадратних дужок текстом другої пари квадратних дужок. Наприклад, у терміні **3.1.1 [пожежна] тривога [про пожежу]** суміщено два терміни: **пожежна тривога** та **тривога про пожежу**.

Терміни, встановлені цим стандартом та вжиті у визначеннях, виділено позначенням у дужках їх номера.

До цього стандарту долучено абетковий покажчик термінів українською мовою (національний додаток НА), який побудовано згідно з ДСТУ 3966–2000.

ISO 8421-1:1987, на який є посилання у цьому стандарті, на даний час в Україні не введено як національний стандарт, його копію можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Частина 3. Пожежна сигналізація та оповіщення

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Часть 3. Пожарная сигнализация и оповещение

FIRE PROTECTION
VOCABULARY

Part 3. Fire detection and alarm

Чинний від 2007-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті подано терміни та визначення понять щодо виявлення пожежі та оповіщення про пожежу. Загальні терміни подано в ISO 8421-1. Терміни, зазначені в 3.1 та 3.2 наведено за англійською абеткою, а також наведено абеткові покажчики англійською та французькою мовами.

Примітка. У системі нумерації термінів початкова цифра 3 означає частину 3 ISO 8421.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведений нижче нормативний документ містить положення, які через посилання в цьому стандарті становлять положення цього стандарту. На момент опублікування зазначене видання було чинним. Всі стандарти підлягають перегляданню, а сторонам що вирішують, чи доцільно переглядати цей стандарт, запропоновано знайти змогу застосовувати останню редакцію поданого нижче стандарту. Члени IEC і ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 8421-1: 1987 Fire protection — Vocabulary — Part 1: General terms and phenomena of fire.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 8421-1:1987 Протипожежний захист. Словник. Частина 1. Загальні терміни та явища пожежі.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1 Загальні терміни (крім сповіщувачів).

Національна примітка

Термін «сповіщувач» у цьому контексті розуміють як «пожежний сповіщувач»

3.1.1 [пожежна] тривога [про пожежу]

Попередження про пожежу, подане людиною або автоматичним пристроєм

en anarm of fire
fr alarme incendie; alarme feu

3.1.2 хибна пожежна тривога

Пожежна тривога (3.1.1), яка є хибна, оскільки пожежа, про яку повідомлено, не існує і не існувала. Ця хибна тривога може виникнути через зловмисний намір, помилково чи випадково

en alarm of fire, false
fr alarme injustifiée

3.1.3 система автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення

Система оповіщення про пожежу (3.1.21), включно з компонентами для автоматичного виявлення пожежі, ініціювання тривоги про пожежу та інших дій відповідно до обставин. **Примітка.** Ця система може також містити ручні пожежні сповіщувачі (3.1.14)

en automatic fire detection and alarm system
fr système automatique de détection et d'alarme incendie

3.1.4 автоматичні засоби протипожежного захисту

Устаткування для пожежогасіння або обмеження розвитку пожежі, наприклад, протипожежні двері, клапани, вентилятори або автоматична установка пожежогасіння.

en automatic fire protection equipment
fr système automatique de lutte et de protection contre l'incendie

Національна примітка

Наведене вище устаткування має привод який вводить в дію автоматично.
Термін «протипожежні двері» має термін-відповідник англійською мовою «smoke doors»

3.1.5 автоматичний сигнал пожежної тривоги

Ініційована автоматичним пристроєм тривога про пожежу (3.1.1), що подається у звуковому і (або) візуальному вигляді

en automatic fire signal
fr alarme automatique d'incendie

3.1.6 центральний пункт пожежного спостереження

Приміщення із постійним перебуванням персоналу, який зазвичай забезпечується організацією, сторонньою відносно захищуваних або контрольованих приміщень і працівники якої, з одержанням повідомлення про пожежу (3.1.22) сповіщають про нього протипожежну службу

en central fire alarm station
fr station centrale de surveillance incendie

3.1.7 черговий пост

Приміщення з постійним перебуванням персоналу, розташоване на потенційно небезпечному об'єкті або поряд із ним, призначене для приймання аварійних викликів і об'єднане засобами для відображення стану

en control centre
fr poste de surveillance

кожного захищеного приміщення та засобами зв'язку, необхідними для передавання викликів про допомогу в аварійні служби

3.1.8 пристрій керування автоматичними засобами протипожежного захисту

Автоматичний пристрій, призначений приводити в дію автоматичні засоби протипожежного захисту після одержання відповідного сигналу від пожежного приймально-контрольного приладу

en control for automatic fire protection equipment
fr commande de systèmes automatiques de lutte et de protection contre l'incendie

3.1.9 пункт зв'язку пожежної частини

Повністю обладнане приміщення з постійним перебуванням персоналу в будівлі протипожежної служби, в якому приймають аварійні виклики і вживають подальших заходів щодо задіявання сил (людей) та технічних засобів

en control room
fr centre de contrôle opérationnel

3.1.10 попередження про несправність

Індикація що видається автоматично у вигляді звукового і візуального попередження про несправність у системі

en fault warning; trouble signal
fr signal de dérangement

3.1.11 пункт приймання попереджень про несправність

Приміщення, в якому приймають попередження про несправність (3.1.10) і з якого можна ініціювати необхідні коригувальні заходи

en fault warning receiving station
fr poste de centralisation des signaux de dérangement; poste de central des signaux de dérangement

3.1.12 пристрій передавання попереджень про несправність

Проміжне устаткування для передавання попередження про несправність (3.1.10) від пожежного приймально-контрольного приладу до пункту приймання попередження про несправність (3.1.11)

en fault warning routing equipment
fr équipement de transmission des signalisations de dérangement

3.1.13 пожежна тривога

Дивись «тривога про пожежу» (3.1.1).

en fire alarm
fr alarme feu

3.1.14 ручний пожежний сповіщувач; пристрій для ручного ініціювання пожежної тривоги

Прилад для ручного приведення в дію системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення (3.1.3).

en fire alarm call point, manual
fr déclencheur manuel d'alarme incendie

3.1.15 пожежний приймально-контрольний прилад; ППКП; устаткування керування та індикації

Устаткування, від якого пожежні сповіщава-

en fire alarm control and indicating equipment
fr équipement centralisé de contrôle et de signalisation d'alarme incendie; tableau de signalisation

чі (3.2) можуть забезпечуватися живленням та яке:

- а) призначене приймати сигнал про пожежу та формувати сигнал пожежної тривоги;
- б) здатне передавати сигнал пожежної тривоги через пристрій передавання пожежної тривоги до пожежної охорони, або до автоматичних засобів пожежогасіння;
- с) призначене для автоматичного нагляду за належним функціонуванням системи

3.1.16 ручний пристрій пожежної тривоги

Пристрій для подавання пожежної тривоги з ручним приведенням у дію, який подає звукову і (або) візуальну тривогу про пожежу

en fire alarm device, manual
fr avertisseur manuel d'incendie

3.1.17 пункт приймання пожежної тривоги

Пункт, розташований на захищеному об'єкті або віддалений від нього, з якого у будь-який момент можна ініціювати необхідні заходи протипожежного захисту або пожежогасіння

en fire alarm receiving station
fr station de réception de l'alarme incendie

3.1.18 пристрій передавання пожежної тривоги

Проміжне устаткування, для передавання сигналу тривоги від пожежного приймально-контрольного приладу до пункту приймання пожежної тривоги

en fire alarm routing equipment
fr équipement de transmission d'alarme incendie

3.1.19 устаткування оповіщення про пожежу

Устаткування, що не входить до складу пожежного приймально-контрольного приладу, яке використовують для подавання попередження про пожежу, наприклад, звуковий чи світловий сигнальний пристрій

en fire alarm signalling device
fr dispositif de signalisation et d'alarme incendie

3.1.20 звуковий пожежний оповіщувач

Компонент системи оповіщення про пожежу, призначений подавати звуковий сигнал пожежної тривоги

en fire alarm sounder
fr avertisseur sonore d'alarme incendie

3.1.21 система оповіщення про пожежу

Комбінація компонентів, призначена подавати звуковий і (або) візуальний і (або) інший зрозумілий сигнал пожежної тривоги. Система може також ініціювати інші допоміжні дії

en fire alarm system
fr système d'alarme incendie

3.1.22 повідомлення про пожежу; виклик протипожежної служби

Пожежна тривога, що передається безпосередньо усно людиною або за допомогою телефону до пункту зв'язку протипожежної служби

en fire call
fr alerte incendie

<p>3.1.23 пожежний (прямий) телефон Телефонний апарат, призначений винятково для здійснювання повідомлення про пожежу (3.1.22)</p>	<p>en fire telephone fr téléphone incendie</p>
<p>3.1.24 пожежна (пряма) телефонна лінія Телефонна лінія, зарезервована винятково для передавання пожежної тривоги</p>	<p>en fire telephone line fr ligne telefonique incendie</p>
<p>3.1.25 [захищувані] [контрольовані] приміщення Будівлі або їх частини, оснащені системою або системами автоматичного виявлення і (або) гасіння пожежі</p>	<p>en protected (or monitored) premises fr lieux protégés (ou surveillés)</p>
<p>3.1.26 пристрій [активації] [ініціювання] Пристрій, керований автоматично або вручну для ініціювання тривоги, наприклад пожежний сповіщувач, ручний пожежний сповіщувач або сигналізатор тиску</p>	<p>en trigger device, (activation device) fr organe de déclenchement</p>
<p>3.1.27 зона Площа чи простір, який містить групу автоматичних і (або) неавтоматичних пристроїв виявлення пожежі, для яких існує окрема частина дисплея на пожежному приймально-контрольному приладі.</p>	<p>en zone fr zone</p>
<p>Національна примітка Під словами «площа чи простір» йдеться про визначену частину захищуваних приміщень</p>	
<p>3.1.28 індикатор зони Частина устаткування для індикації пожежної тривоги, яка візуально вказує саме ту зону, з якої подано сигнал пожежної тривоги або попередження про несправність (3.1.10)</p>	<p>en zone indicator fr indicateur de zone</p>
<p>3.2 Пожежні [сповіщувачі] [детектори]</p>	
<p>3.2.1 спонукальний [сповіщувач] [детектор] Вид пожежного сповіщувача, який не входить до складу системи оповіщення про пожежу і використовується для приведення в дію допоміжного устаткування.</p>	<p>en actuating detector fr détecteur autonome déclencheur</p>
<p>Національна примітка Система оповіщення про пожежу в цьому контексті є аналог терміна «система автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення»</p>	
<p>3.2.2 пожежний [сповіщувач] [детектор] Компонент системи автоматичної пожежної сигналізації, що містить принаймні один чутливий елемент, який контролює відповідне фізичне і (або) хімічне явище для того, щоб подати сигнал до пожежного приймально-контрольного приладу (3.1.15)</p>	<p>en fire detector fr détecteur d'incendie</p>

3.2.3 пожежний [сповіщувач] [детектор] полум'я

Сповіщувач, який реагує на випромінювання полум'я.

Національна примітка
Йдеться про електромагнітне випромінювання

en flame detector
fr détecteur de flamme d'incendie

3.2.4 газовий пожежний [сповіщувач] [детектор]

Сповіщувач, чутливий до газоподібних продуктів згоряння і (або) термічного розкладу

en gas-sensing fire detector
fr détecteur de gaz d'incendie

3.2.5 тепловий пожежний [сповіщувач] [детектор]

Сповіщувач, який реагує на перевищення заданої температури спрацювання і (або) швидкості зростання температури і (або) різниці температур

en heat detector
fr détecteur de chaleur

3.2.6 іонізаційний димовий пожежний [сповіщувач] [детектор]

Сповіщувач, чутливий до продуктів згоряння, що здатні впливати на значення іонізаційного струму всередині сповіщувача

en ionization smoke detector
fr détecteur de fumée à ionisation

3.2.7 лінійний пожежний [сповіщувач] [детектор]

Сповіщувач, що реагує на явище, яке контролюється поблизу (вздовж) неперервної лінії

en line detector
fr détecteur linéaire

3.2.8 багатоточковий пожежний [сповіщувач] [детектор]

Сповіщувач, який реагує на явище, яке контролюється поблизу декількох точкових чутливих елементів (сенсорів), таких як термопари

en multipoint detector
fr détecteur multiponctuel

3.2.9 [оптичний] [фотоелектричний] димовий пожежний [сповіщувач] [детектор]

Сповіщувач, чутливий до продуктів згоряння, які здатні впливати на поглинання або розсіювання електромагнітного випромінювання в інфрачервоній, видимій і (або) ультрафіолетовій областях спектра

en optical [photoelectric] smoke detector
fr détecteur de fumée optique [photoélectrique]

3.2.10 точковий пожежний [сповіщувач] [детектор]

Сповіщувач, який реагує на явище, що контролюється поблизу його точкового чутливого елемента (сенсора)

en point [spot] detector
fr détecteur ponctuel

**3.2.11 автономний пожежний [сповіщувач]
[детектор]**

Пристрій виявлення пожежі, що містить в одному корпусі всі компоненти (за можливим винятком джерела електроживлення), необхідні для виявлення пожежі і подавання звукового сигналу тривоги.

en self-contained fire alarm
fr alarme d'incendie autonome

**3.2.12 димовий пожежний [сповіщувач]
[детектор]**

Сповіщувач, чутливий до частинок твердих або рідких продуктів згоряння і (або) піролізу, що перебувають у повітрі.

en smoke detector
fr détecteur de fumée

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

activation device	3.1.26
actuating detector	3.2.1
alarm of fire	3.1.1
alarm of fire, false	3.1.2
automatic fire detection and alarm system	3.1.3
automatic fire protection equipment	3.1.4
automatic fire signal	3.1.5
central fire alarm station	3.1.6
control centre	3.1.7
control for automatic fire protection equipment	3.1.8
control room	3.1.9
false alarm of fire	3.1.2
fault warning	3.1.10
fault warning receiving station	3.1.11
fault warning routing equipment	3.1.12
fire alarm	3.1.13
fire alarm call point, manual	3.1.14
fire alarm control and indicating equipment	3.1.15
fire alarm device, manual	3.1.16
fire alarm receiving station	3.1.17
fire alarm routing equipment	3.1.18
fire alarm signalling device	3.1.19
fire alarm sounder	3.1.20
fire alarm system	3.1.21

fire call	3.1.22
fire detector	3.2.2
fire telephone	3.1.23
fire telephone line	3.1.24
flame detector	3.2.3
gas-sensing fire detector	3.2.4
heat detector	3.2.5
ionization smoke detector	3.2.6
line detector	3.2.7
multipoint detector	3.2.8
optical [photoelectric] smoke detector	3.2.9
point (spot) detector	3.2.10
protected (or monitored) premises	3.1.25
self-contained fire alarm	3.2.11
smoke detector	3.2.12
trigger device	3.1.26
trouble signal	3.1.10
zone	3.1.27
zone indicator	3.1.28

Національна примітка

Рядок «fire alarm». Виправлено помилку оригіналу: «3.1.1» змінено на «3.1.13».

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ

alarme injustifiée	3.1.2
alarme automatique d'incendie	3.1.5
alarme feu	3.1.1; 3.1.13
alarme incendie	3.1.1
alarme d'incendie autonome	3.2.11
alerte incendie	3.1.22
avertisseur manuel d'incendie	3.1.16
avertisseur sonore d'alarme incendie	3.1.20
centrale de télésurveillance	3.1.6
centre de contrôle opérationnel	3.1.9
commande de systèmes automatiques de lutte et de protection contre l'incendie	3.1.8
déclencheur manuel d'alarme incendie	3.1.14
détecteur autonome déclencheur	3.2.1
détecteur de chaleur	3.2.5

détecteur de flamme d'incendie	3.2.3
détecteur de fumée	3.2.12
détecteur de fumée à ionisation	3.2.6
détecteur de gaz d'incendie	3.2.4
détecteur d'incendie	3.2.2
détecteur linéaire	3.2.7
détecteur multiponctuel	3.2.8
détecteur de fumée optique	3.2.9
détecteur photoélectrique	3.2.9
détecteur ponctuel	3.2.10
dispositif de signalisation et d'alarme incendie	3.1.19
équipement centralisé de contrôle et de signalisation d'alarme incendie	3.1.15
équipement de transmission d'alarme incendie	3.1.18
équipement de transmission des signalisations de dérangement	3.1.12
indicateur de zone	3.1.28
lieux protégés (ou surveillés)	3.1.25
ligne téléphonique incendie	3.1.24
organe de déclenchement	3.1.26
poste central des signaux de dérangement	3.1.11
poste de centralisation des signaux de dérangement	3.1.11
poste de surveillance	3.1.7
signal de dérangement	3.1.10
station centrale de surveillance incendie	3.1.6
station de réception de l'alarme incendie	3.1.17
système d'alarme incendie	3.1.21
système automatique de détection et d'alarme incendie	3.1.3
système automatique de lutte et de protection contre l'incendie	3.1.4
tableau de signalisation	3.1.15
téléphone incendie	3.1.23
zone	3.1.27

Національна примітка

Виправлено помилки оригіналу:

— рядок «alarme feu». Додано додаткове посилання: «3.1.13»;

— вилучено термін «centrale de telesurveillance» (відсутнє посилання на нього в тексті).

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

виклик протипожежної служби	3.1.22
детектор пожежний	3.2.2
детектор пожежний автономний	3.2.11
детектор пожежний багатоточковий	3.2.8
детектор пожежний газовий	3.2.4
детектор пожежний димовий	3.2.12
детектор пожежний димовий іонізаційний	3.2.6
детектор пожежний димовий оптичний	3.2.9
детектор пожежний димовий фотоелектричний	3.2.9
детектор пожежний лінійний	3.2.7
детектор пожежний тепловий	3.2.5
детектор пожежний точковий	3.2.10
детектор полум'я пожежний	3.2.3
детектор спонукальний	3.2.1
засоби протипожежного захисту автоматичні	3.1.4
індикатор зони	3.1.28
лінія телефонна пряма пожежна	3.1.24
лінія телефонна пожежна	3.1.24
лінія телефонна пряма пожежна	3.1.24
оповіщувач пожежний звуковий	3.1.20
попередження про несправність	3.1.10
пост черговий	3.1.7
ППКП	3.1.15
прилад приймально-контрольний пожежний	3.1.15
приміщення захищені	3.1.25
приміщення контрольовані	3.1.25
пристрій активації	3.1.26
пристрій ініціювання	3.1.26
пристрій для ручного ініціювання пожежної тривоги	3.1.14
пристрій керування автоматичними засобами протипожежного захисту	3.1.8
пристрій передавання пожежної тривоги	3.1.18
пристрій передавання попереджень про несправність	3.1.12
пристрій пожежної тривоги ручний	3.1.16
пункт зв'язку пожежної частини	3.1.9
пункт пожежного спостереження центральний	3.1.6
пункт приймання пожежної тривоги	3.1.17
пункт приймання попереджень про несправність	3.1.11

сигнал пожежної тривоги автоматичний	3.1.5
система автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення	3.1.3
система оповіщення про пожежу	3.1.21
сповіщувач пожежний	3.2.2
сповіщувач пожежний автономний	3.2.11
сповіщувач пожежний багатоточковий	3.2.8
сповіщувач пожежний газовий	3.2.4
сповіщувач пожежний димовий	3.2.12
сповіщувач пожежний димовий іонізаційний	3.2.6
сповіщувач пожежний димовий оптичний	3.2.9
сповіщувач пожежний димовий фотоелектричний	3.2.9
сповіщувач пожежний лінійний	3.2.7
сповіщувач пожежний ручний	3.1.14
сповіщувач пожежний тепловий	3.2.5
сповіщувач пожежний точковий	3.2.10
сповіщувач полум'я пожежний	3.2.3
сповіщувач спонукальний	3.2.1
телефон пожежний	3.1.23
телефон пожежний прямий	3.1.23
тривога пожежна	3.1.1; 3.1.13
тривога пожежна хибна	3.1.2
тривога про пожежу	3.1.1
устаткування керування та індикації	3.1.15
устаткування оповіщення про пожежу	3.1.19

УКНД 01.040.13; 13.220.20

Ключові слова: протипожежний захист, пожежна сигналізація, оповіщення.

Редактор **С. Мельниченко**
Технічний редактор **О. Касіч**
Коректор **Т. Нагорна**
Верстальник **С. Іванчук**

Підписано до друку 17.04.2007. Формат 60 × 84 1/8.
Ум. друк. арк. 1,86. Зам. Ціна договірна.

Відділ редагування нормативних документів
ДП «УкрНДНЦ»
03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2